



№ 27 ОТ 02.06.2026

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по Октябрьскому (с) району
Ростовской области

Гордиенко Сергею Валерьевичу

Уважаемый Сергей Валерьевич!

На основании Предписания об устранении выявленных нарушений №2604/039-61/20-ВО/П от 05.05.2026г. в части расположения звукового оповещателя, размещённого в концертном зале школы, расстояние которого от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм, Администрация МБУДО ДШИ р.п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской области сообщает Вам, что данное нарушение устранено:

звуковой пожарный оповещатель в Концертном зале школы перенесен на расстояние 150мм от потолка до верхней части оповещателя (фото прилагается).

Директор МБУДО
ДШИ р.п.Каменоломни



Луговая Е.А.

Турсун Баев и.и. З